

VYHLÁSENIE O VÝKONE

**PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011,
ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh
číslo dielu 1D47A/1008-CPR-MC 69265752 0001**

1. **Jedinečný identifikačný kód výrobku:** 1D47A (ZR150SW)
2. **Typ, číslo šarže alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4:** Solight 1D47A Detektor dymu s pripojením WIFI
3. **Určené použitie:** Požiarna bezpečnosť v budovách
4. **Názov, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa uvádza v článku 11 ods. 5:**
**Chongqing Zorro Alert Technology Co., LTD. Level 4,
Building 5, No. 16, Shigui Road, Jieshi Town, Ba'nan
District, 401346, Chongqing, P.R. China**
5. **Dovozca:** **Solight holding s.r.o**
Na Brně 1972
Hradec Králové 500 06
Česká republika
6. **System alebo systémy na posudzovanie a overovanie stability parametrov stavebných výrobkov, ako sa uvádza v prílohe V:**
System 1
7. **Názov a prípadne identifikačné číslo notifikovaného orgánu:**
**TÜV Rheinland InterCert Kft. - Certifikačný orgán pre výrobky - H-
1143, Budapešť, Gizella út 51-57. - www.tuv.com. Notifikovaný orgán
č. 1008
Vydané osvedčenie č. 1008-CPR-MC 69265752 0001**

8. Vlastnosti uvedené v deklarácii (deklarované vlastnosti):

Základné charakteristiky	Funkcia	Technická špecifikácia EN 14604:2005+AC:2008
Opakovateľnosť	vyhovujúce	5.2
Smerová závislosť	vyhovujúce	5.3
Počiatočná citlivosť	vyhovujúce	5.4
Prúdenie vzduchu	vyhovujúce	5.5
Oslnenie (45°, 90°)	vyhovujúce	5.6
Suché teplo (55±2°C, 2h)	vyhovujúce	5.7
Studené (prevádzkové) (0±2°C, 2h)	vyhovujúce	5.8
Vlhké teplo (prevádzkové) (40±2°C, 93±3%, 96h)	vyhovujúce	5.9
Korózia oxidom siričitým (SO ₂) (25 °C; 93 %; 25 ppm; 4 dni)	vyhovujúce	5.10
Náraz (1,9 ± 0,1 J; 1-krát)	vyhovujúce	5.11
Vibrácie (prevádzkové) (10 až 150 Hz; 5 m/s ² ; 3 osi)	vyhovujúce	5.12
Vibrácie (výdrž) (10 až 150 Hz; 10 m/s ² ; 3 osi)	vyhovujúce	5.13
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), testy odolnosti (prevádzkové)	vyhovujúce	5.14
Citlivosť na oheň (TF2; TF3; TF4; TF5)	vyhovujúce	5.15
Upozornenie na zlyhanie batérie	vyhovujúce	5.16

Zvukový výstup	vyhovujúce	5.17
Odolnosť detektora	vyhovujúce	5.18
Prepojené detektory dymu	vyhovujúce	5.19
Zariadenie na stlmenie alarmu	vyhovujúce	5.20
Kolísanie napájacieho napätia	vyhovujúce	5.21
Opätovné leštenie	vyhovujúce	5.22
Záložný zdroj energie	netestované	
Elektrická bezpečnosť	vyhovujúce	5.24

9. Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011.

Dátum vydania: 10.5.2023

Miesto vydania: Hradec Králové, Česká republika

Za dovozcu a v jeho mene:

Marek Lempochner

Funkcia: výkonný riaditeľ